

WERKSBSCH EINIGUNG 2.1nach EN 10204:2004
Nr. Z0500124_0001**SIROBAU-Rw (OD) DN 110, DN 160 – SN8-Qualität**

Sickerrohrsystem für spezielle Anforderungen für den Kunden STOROPACK, NL

nach DIN 4262-1, Typ R2

Außen: schwarz / Innen: schwarz

Das o.g. Rohrsystem wird speziell für den o.g. Kunden gefertigt. Zudem kann für das o.g. Rohrsystem nach DIN EN ISO 9969 eine Ringsteifigkeit wie folgt bestätigt werden:

Eigenschaft	Dim.	Istwert
Ringsteifigkeit S (DIN EN ISO 9969)	kN/m ²	DN 110: ≥ 8,0 DN 160: ≥ 8,0

HEGLER PLASTIK GMBH
Oerlenbach, den 2024-02-19

i.V. Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Mauder
Leitung Qualitätswesen

Diese Werksbescheinigung ersetzt alle früheren Bestätigungen zum gleichen Thema. Die Angaben in diesem Dokument sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Verwendungszweck rechtlich zuzusichern. Diese Angaben entbinden nicht von Durchführung einer Wareneingangsprüfung und eigenen Untersuchungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der HEGLER PLASTIK GmbH.